



MĚSTSKÝ ÚŘAD

HOŘOVICE

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE

Palackého náměstí 2

268 01 Hořovice

naše zn.: S-MUHO/9513/2018/STR

čj.: MUHO/14176/2018

vyřizuje: Marek Strejc

datum: 29.6.2018

tel: 311545374

e-mail: gis@mesto-horovice.cz

ČEZ Distribuce, a. s.,

IČO 24729035,

Teplická 874/8,

Děčín IV-Podmokly,

405 02 Děčín 2,

zastoupena společností,

Krásnohorská elektro s.r.o.,

Ing. Zdeněk Trachta,

IČO 26422310,

Krásná Hora nad Vltavou 172,

262 56 Krásná Hora nad

Vltavou

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.4.2018 podala

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,

zastoupena společností,

Krásnohorská elektro s.r.o., Ing. Zdeněk Trachta, IČO 26422310, Krásná Hora nad Vltavou

172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Zaječov - p.č. 99/1, 99/2 - kNN

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 26/1 (ostatní plocha), parc. č. 90/6 (vodní plocha), parc. č. 90/7 (vodní plocha), parc. č. 99/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Zaječov.

Druh a účel umísťované stavby:

- Stavba řeší připojení pozemků p.č. 99/1, 99/2 k.ú. Zaječov na elektrickou energii. Ze stávající pojistkové skříně č. 279 bude vyveden nový kabel NN AYKY 4x35 a povede zemí přes pozemky p.č. 26/1, 90/7, 90/6 k.ú. Zaječov, protlakem pod potokem a zaústěn do nového pilíře s pojistkovou skříní SS100/NKE1P-C na hranici pozemku p.č. 99/2 k.ú. Zaječov. Celková délka trasy kabelového vedení NN 0,4 kV je 65 m.

Umístění stavby na pozemku:

- parc. č. 26/1 (ostatní plocha), parc. č. 90/6 (vodní plocha), parc. č. 90/7 (vodní plocha), parc. č. 99/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Zaječov

Určení prostorového řešení stavby:

- dle projektové dokumentace, vypracované Ing. Zdeňkem Trachtou, ČKAIT - 0001725

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- nový kabel NN AYKY 4x35 bude uložen na parc. č. 26/1 (ostatní plocha), parc. č. 90/6 (vodní plocha), parc. č. 90/7 (vodní plocha) v katastrálním území Zaječov
- nový pilíř s pojistkovou skříní SS100/NKE1P-C bude umístěn na hranici pozemku p.č. 99/2 k.ú. Zaječov

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Trachta, ČKAIT – 0001725, ověřené v územním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané osoby předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před zahájením prací.
3. Při realizaci stavby musí být veden stavební deník.
4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.
8. Přeložky inženýrských sítí, ochrana, souběh a křížení stavby s dotčenými inženýrskými sítěmi budou v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.
9. Stavební materiál bude stavebník skladovat na vlastním pozemku. Na cizích pozemcích (vč. veřejných prostranství) může být skladován pouze se souhlasem vlastníků těchto pozemků.
10. Před zahájením stavby vyvolá stavebník jednání se správcem všech podzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma a případně požádá o povolení vstupu do ochranného pásma. Podmínky správců sítí na způsob provádění prací v ochranném pásmu musí být splněny.
11. Souběhy a křížovatky s elektrickým vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN

- 730005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Práce budou provedeny v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.
12. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákona č.458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 13. Před zahájením výkopových prací na veřejném pozemku požádá stavebník o povolení zvláštního užívání silnic, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (výkopové povolení) příslušný orgán státní správy.
 14. Stavebník bude provádět stavební práce v souladu s podmínkami ve vyjádřeních jednotlivých správců inženýrských sítí a dotčených orgánů
 15. Před zakrytím podzemního vedení vyzve stavebník/zhotovitel stavby příslušné správce dotčených inž. sítí ke kontrole.
 16. Při provádění zemních prací musí být postupováno tak, aby nedošlo ke změně prostorového uspořádání ostatních podzemních inž. sítí. Prostorová poloha musí být ověřena sondami. V případě zjištění rozporů mezi předpokládanou a skutečnou polohou sítí je stavebník povinen neprodleně přerušit práce a skutečnost nahlásit příslušné organizaci správce sítě.
 17. Podmínky MěÚ Hořovice, odb územního plánování:
 - Budou vyřešeny konflikty s těmito limity využití území:
 - pásmo 50 m od okraje pozemku plnicího funkce lesa
 - významný krajinný prvek ze zákona – vodní tok
 - zaplavované území, podle pamětníků
 - Bude zachována hodnota území – plošná zeleň
 - Provedení stavby nebude souviset s umístěním jiných staveb
 18. Křížení vodního toku bude provedeno, dle ČSN 75 2130 křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (aktuální znění z února 2012).
 19. Nebude poškozeno koryto Mourového potoka a jeho břehová hrana.
 20. Odpovědný pracovník Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, bude v předstihu min. 1 týden písemně přizván k zahájení a ukončení prací na křížení vodního toku. Po dokončení stavby bude přizván ke kolaudaci nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Správci vodního toku bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení křížení vodního toku v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v digitální podobě (textový soubor bodů). Situaci zaměřeného území je třeba zakreslit ve výkresu ve formátu dgn, dgw nebo dxf, na CD nosiči, nebo zaslat e-mail: filip.janda@pvl.cz
 21. Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.
 22. MO ČR, agentura hospodaření s nemovitým majetkem:
 - Termín zahájení a ukončení prací bude oznámen Provoznímu středisku 0110 Jince, kontaktní osoba Ing. Jan Vyskočil, tel. 973373400, mob. 606670146. Za přítomnosti PS 0110 Jince bude provedeno fyzické převzetí dotčených nemovitostí stavbou, z něhož bude pořízen písemný záznam.
 - Výše uvedený pozemek bude k datu ukončení stavby uvedený do náležitého stavebně technického stavu, vyprodukované odpady řádně odklidit.
 - K datu zahájení stavby (v rozsahu dočasného záboru výše uvedené nemovité věci) uzavřít s investorem stavby nájemní smlouvu na pronájem části parcely č. 90/6 v k.ú. Zaječov. K tomu požadují předložit žádost s přesnou identifikací smluvní strany, s upřesněním předmětu užívání, včetně jeho zákresu ve snímcích mapy KN (katastrální území, parcelní číslo, výměra pozemku určená k pronájmu). Kontaktní osoba pro poskytnutí informací Blanka Kubíková, tel. Č. 973340245.
 - Za účelem sjednání podmínek k umístění, zřízení a provozování el. přípojky uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti v souladu s § 26, odst. 1 a 2 zák. č. 219/2000 Sb., následně uzavřít smlouvu na zřízení služebnosti za úplat. Cena bude stanovena po dokončení prací ZP o ceně služebnosti na základě GPL s vyznačením průběhu věcného břemene. ZP o ceně služebnosti a GPL s vyznačením průběhu věcného břemene bude zabezpečen investorem stavby. Kontaktní osoba pro poskytnutí informací Mgr. Ján Gula, tel. Č. 973340205.
 - K datu ukončení stavby předložit na OdÚSNM Praha dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření části el. přípojky NN s ochranným pásmem na výše uvedeném pozemku.
 23. V průběhu stavby musí být zajištěn přístup na přilehlé pozemky. O době zrušení vjezdů na přilehlé pozemky musí investor (zhotovitel stavby) včas uvědomit vlastníky nebo uživatele těchto pozemků.

24. Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku $L_{Aekv} = 60$ dB(A) v denní době od 07 - 21 hodin. Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.
25. Výkop stavby bude ohrazen a zajištěn proti vniknutí a pádu osob, nebo opatřen poklopem zajištěným tak, aby ho nebylo možné po zaklopení odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost zamezující propadnutí dospělých osob.
26. Výkopové práce v blízkosti podzemních inž. sítí musí být provedeny ručně. U venkovních vedení nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů a uložení uzemnění.
27. Před zasypáním inž. sítí a přípojek a po dokončení vrchní stavby zajistí stavebník její zaměření odborně způsobilou osobou.
28. V souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
29. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci.
30. Při žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží geodetické zaměření skutečného provedení stavby, atesty všech výrobků a zabudovaného technologického zařízení, příslušné revizní zprávy, stavební deník, doklad o nakládání s odpady, předávací protokoly od vlastníků stavbou dotčených nemovitostí, protokoly od správců inženýrských sítí o kontrole jejich zařízení po dokončení stavby.
31. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Krásnohorská elektro s.r.o., Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Obec Zaječov, Zaječov 265, 267 63 Zaječov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň 1-
Východní Předměstí

Ministerstvo obrany, Vojenský útvar 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince, Tychonova 221/1, 160 00
Praha 6-Hradčany

Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy
nemovitého majetku Praha, Hradební 772/12, Praha 1

Bohumil Votava, nar. 7.7.1963, Ve Stráni 1651, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Ing. Růžena Votavová, nar. 18.9.1963, Ve Stráni 1651, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Odůvodnění:

Dne 27.4.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. K žádosti stavebník doložil:

- Plná moc k zastupování
- Kopie katastrální mapy, ze dne 11.9.2017
- Informace o parcelách KN, ze dne 11.9.2017
- Výpis u katastru nemovitostí, ze dne 10.5.2018
- Vyjádření obce Zaječov, č.j.: 325/2018, ze dne 20.2.2018
- Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a živ. prostředí (vodoprávní), č.j.: S-MUHO/25621/2017/ABM, ze dne 22.12.2017
- Sdělení MěÚ Hořovice, odb. výstavby a živ. prostředí, č.j.: MUHO/2018/VÝST/KY, ze dne 3.5.2018
- Koordinované stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a živ. prostředí, č.j.: MUHO/21459/2017/VÝST/KY, ze dne 13.11.2017
- Stanovisko MěÚ Hořovice, odb. technický a dopr., č.j.: MUHO/21457/2017, ze dne 18.10.2017
- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, sp. Zn.: 98024/2017-8201-OÚZ-PHA, ze dne 20.11.2017

- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, čj. MO 524/2018-6440, sp. Zn.: 1328-39/2016-6440, ze dne 16.2.2018
- Závazné stanovisko Vojenský lesní úřad, sp. MO 10481/2018-4707/2, ze dne 19.2.2017
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., naše zn.: 0100901308, ze dne 3.4.2018
- Sdělení Telco Pro Services, a.s., naše zn.: 0200648180, ze dne 11.9.2018
- Vyjádření CETIN, a.s., č.j.: 712560/17, ze dne 11.9.2017
- Stanovisko GridServices, s.r.o., naše zn.: 500158654, ze dne 11.9.2017
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o., naše zn.: 7614/17/OVP/N, ze dne 12.9.2017
- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, naše zn.: 63641/2017-342/Fr, SP-201713377, ze dne 20.11.2017
- Vyjádření VAK Beroun, a.s., naše zn.: O171-13033/2017, ze dne 5.10.2017
- Vyjádření ÚAPP stf. Čech, naše zn.: 183/2018, ze dne 10.1.2018
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-6013067/1, ze dne 20.2.2018
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-6013067/2, ze dne 19.10.2017
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 54/2018-SML, ze dne 13.3.2018
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování, MěÚ Hořovice, naše zn.: S-MUHO/11827/2018/Va, č.j.: MUHO/11829/2018, ze dne 29.5.2018
- 3x projektová dokumentace

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 26.6.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Ústního jednání a místního šetření se zúčastnila starostka obce paní Irena Nezbedová, za Krásnohorská elektro s.r.o., pan Ing. Zdeněk Trachta a pan David Trachta, za Povodí Vltavy, s.p., pan Ing. Michal Malkus, za MO ČR Ahnm, pan Petr Míka a účastníci řízení pan Bohumil Votava, paní Ing. Růžena Votavová a paní Marie Konheferová. Při místním jednání nebyla vznešena žádná námítka.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a živ. prostředí (vodoprávní), č.j.: S-MUHO/25621/2017/ABM, ze dne 22.12.2017
- Koordinované stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a živ. prostředí, č.j.: MUHO/21459/2017/VÝST/KY, ze dne 13.11.2017
- Stanovisko MěÚ Hořovice, odb. technický a dopr., č.j.: MUHO/21457/2017, ze dne 18.10.2017
- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, sp. Zn.: 98024/2017-8201-OÚZ-PHA, ze dne 20.11.2017
- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, čj. MO 524/2018-6440, sp. Zn.: 1328-39/2016-6440, ze dne 16.2.2018
- Závazné stanovisko Vojenský lesní úřad, sp. MO 10481/2018-4707/2, ze dne 19.2.2017
- Stanovisko GridServices, s.r.o., naše zn.: 500158654, ze dne 11.9.2017
- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, naše zn.: 63641/2017-342/Fr, SP-201713377, ze dne 20.11.2017

- Závazné stanovisko orgánu územního plánování, MěÚ Hořovice, naše zn.: S-MUHO/11827/2018/Va, č.j.: MUHO/11829/2018, ze dne 29.5.2018

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Stč. kraje, odb. územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Marek Strejc
samostatný odborný referent

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 8.6.2018.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Hořovice a obce Zaječov po dobu 15 dnů. Po stejnou dobu bude rozhodnutí zveřejněno na webové adrese <http://mesto-horovice.eu>

Vyvěšeno dne: 02 -07- 2018

Sejmuto dne:

Vyvěšeno v el. podobě dne: 02 -07- 2018

Sejmuto v el. podobě dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Obdrží:

účastníci řízení, podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

zmocněnec:

Krásnohorská elektro s.r.o., IDDS: wqggvz6

sídlo: Krásná Hora nad Vltavou č.p. 172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

účastníci řízení, podle § 85 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) stavebního zákona

Obec Zaječov, IDDS: wfkb4qa

sídlo: Zaječov č.p. 265, 267 63 Zaječov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, 301 00 Plzeň 1-Východní Předměstí

Ministerstvo obrany, Vojenský útvar 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 772/12, Praha 1

Bohumil Votava, Ve Stráni č.p. 1651, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Ing. Růžena Votavová, Ve Stráni č.p. 1651, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

účastníci řízení, podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)
pozemky parc. č. 96, 98/1 v katastrálním území Zaječov

správci inženýrských sítí

Obec Zaječov, IDDS: wfkb4qa

sídlo: Zaječov č.p. 265, 267 63 Zaječov

Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 772/12, Praha 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, 301 00 Plzeň 1-Východní Předměstí

dotčené správní úřady

MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní, Palackého náměstí č.p. 2, 268 01 Hořovice

MěÚ Hořovice, odbor výstavby a ŽP, Palackého nám. č.p. 2, 268 01 Hořovice

MěÚ Hořovice, odb. výstavby a živ. prostředí (Ing. M. Abrhánová, vodoprávní úřad)

Ministerstvo obrany, Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd
sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10

na vědomí

Obecní úřad Zaječov, IDDS: wfkb4qa (1x vyvěsit)

sídlo: Zaječov č.p. 265, 267 63 Zaječov

MěÚ Hořovice, odbor organizační, Palackého nám. č.p. 2, 268 01 Hořovice (1x vyvěsit)