



MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE

odbor výstavby a životního prostředí

naše č.j.: MUHO/24044/2026
ze dne: 07.09.2026

naše zn.: S-MUHO/3872/2026/MPro
vyřizuje: Marcela Prokopová
tel.: 311 545 376
e-mail: stavba9@mesto-horovice.cz

ČEZ Distribuce, a. s.
IČO 24729035
Teplická č.p. 874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o JES)

Městský úřad Hořovice, jako věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) 148/2023 Sb., zákona o jednotném environmentálním stanovisku, obdržel dne 10.08.2026 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, k záměru nazvanému

„BE_Zaječov_posílení_čp.146, IZ-12-6040277“

(dále jen záměr), vedenému v Informačním systému stavebního řízení (ISSŘ) pod číslem záměru Z/2026/153447 ID dokumentace SR00X02DZYZT, kterou podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost Cihelka elektro s.r.o., IČO 26144549, Žižkova č.p. 679, Příbram II, 261 01 Příbram 1 (dále jen "žadatel").

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, vydává souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „BE_Zaječov_posílení_čp.146, IZ-12-6040277“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný bez podmínek.

Odůvodnění:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 10.08.2026 žádost, kterou podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost Cihelka elektro s.r.o., IČO 26144549, Žižkova č.p. 679, Příbram II, 261 01 Příbram 1 „BE_Zaječov_posílení_čp.146, IZ-12-6040277“ na pozemku parc. č. 804/1, 805, 1207/31, 1207/64 v katastrálním území Zaječov.

Žádost byla doložena dokumentací pro povolení záměru, kterou vypracoval Ing. Lenka Cihelková, číslo ČKAIT 0012804.

Číslo záměru Z/2026/153447

Popis záměru:

Projektová dokumentace řeší posílení el. energie v obci Zaječov, k.ú. Zaječov a k.ú. Kvaň, okres Beroun. V rámci stavby bude provedeno posílení stávající trafostanice TS BE_4653 výměnou transformátoru za 400kVA. Dále v rámci stavby bude stávající kabelové vedení NN AYKY-J 3x120+70 v pozemku parc.č. 1207/31 vytyčeno, odkopáno, rozpojeno, naspojováno a prodlouženo do nové rozpojovací skříně R, SR502/NKW2 umístěné v plastovém pilíři na hranici pozemku parc.č. 1207/64. Z nové rozpojovací skříně R, SR502/NKW2 bude vyvedeno kabelové vedení NN AYKY-J 3x120+70, které bude ukončeno v nové rozpojovací skříně R, SV2001/NSD1W-C umístěné na podpěrném bodě SJZ: 93 na pozemku parc.č. 804/1. Bude provedena úprava provozního stavu sítě osazením nové rozpojovací skříně R, SV201/NSD1W-C na stávající podpěrný bod SJZ: 42 a provedením vývodů do stávajícího venkovního vedení NN. Bude provedena výměna pojistkové skříně na č.p. 147, kdy stávající SP127 bude nahrazena novou poj. skříní 127, SP100/NSP1P. Pozemky budou po dokončení výstavby uvedeny do původního stavu. Stavba se nachází na pozemcích parc.č. 1207/31; 1207/64; 804/1; 805.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Protože předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odbor výstavby a životního prostředí se rovněž zabýval otázkou, zda má postupovat podle § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále stavební zákon), podle kterého je-li dotčeným orgánem podle jiného právního předpisu tentýž orgán veřejné správy, vydá namísto jednotlivých vyjádření koordinované vyjádření a namísto jednotlivých závazných stanovisek koordinované závazné stanovisko. V případě MěÚ Hořovice, odboru výstavby životního prostředí připadá tento postup v úvahu v případě, že má být vydáno závazné stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o státní památkové péči). V tomto případě nejsou zájmy památkové péče dotčeny, proto bylo vydáno jednotné environmentální stanovisko.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí vydaného v následném řízení, platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo. Jednotné environmentální stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v následném řízení v prvním stupni. Na žádost žadatele lze platnost jednotného environmentálního

stanoviska prodloužit nejvýše o pět let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání. Dojde-li po vydání JES po dobu jeho platnosti ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru, zejména ke změně záměru či ke změnám v dotčeném území, je žadatel povinen požádat o potvrzení platnosti JES případně o jeho změnu. Obdobné platí i pro změnu stavby před dokončením. V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

Cihelka elektro s.r.o., IDDS: ix5t8fh

Doručí se dotčené obci (§10 odst.1 ZJES):

Obec Zaječov

Doručí se k vyvěšení po dobu 15 dnů:**Vyvěšeno:****Sejmuto:**

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis: